

Isopartner  
Herr Ehlers  
Oderstrasse 10

31582 Nienburg

**DATUM**  
29.03.2022

**UNSER ZEICHEN**  
MSt

**E-MAIL**  
michaela.stoerkmann@armacell.com

## **AF/ArmaFlex Evo**


Sehr geehrter Herr Ehlers,

aus unserer beiliegenden Leistungserklärung vom 04.02.2021 ist ersichtlich, dass die AF/ArmaFlex Evo Platten bis 50 mm Dämmschichtdicke B-s2,d0 eingestuft sind.

Werden die Platten z.B. mit 2 x 25 mm oder 32 mm + 19 mm untereinander mit ArmaFlex 525 verklebt, so ergäbe dies ebenfalls ein B-s2,d0.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



**Michaela Störkmann**

Technical Manager EMEA

Armacell GmbH

A Company of the Armacell Group

Anlage